

(4577) ASO/SUVELANTIE 14


Suvelantie 14, 02760 ESPOO

KIINTEISTÖNUMERO:	4577
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	12430 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2001
ASUKKAITA:	81 (01/2018)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-1/2018	57,6	-5,9 %	62,2	-2,9 %
1-1/2017	61,2		64,1	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	473,8	38,1
Edellisen vuoden kulutus	467,4	37,6
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	478,4	38,5
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	483,9	38,9
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	503,2	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	34,1-46,9	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-1/2018	348,9	-2,9 %
1-1/2017	359,5	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-1/2018	2,1	2,5 %
1-1/2017	2,1	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	4281,2	139	344
Edellisen vuoden kulutus	4326,8	144	348
Vast.kiint. keskim. kulutus	4267	144	360
Vast.kiint.kulutuksen vaihtelurajat	117 - 172	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	22,9	1,84
Edellisen vuoden kulutus	22,7	1,83
Vast. kiint. keskim. kulutus	48,46	3,9
Vast. kiint. kulutuksen vaihtelurajat	1,32 - 6,5	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET