

(4577) ASO/SUVELANTIE 14


Suvelantie 14, 02760 ESPOO

KIINTEISTÖNUMERO:	4577
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	12430 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2001
ASUKKAITA:	83 (08/2017)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-7/2017	286,4	2,1 %	290,4	4,1 %
1-7/2016	280,5		279,1	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	479,7	38,6
Edellisen vuoden kulutus	473,6	38,1
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	483,7	38,9
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	470,1	37,8
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	503,2	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	34,1-46,9	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-7/2017	2583,3	8,3 %
1-7/2016	2385,6	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-7/2017	12,7	-4,9 %
1-7/2016	13,3	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	4384,8	147	353
Edellisen vuoden kulutus	4143,3	138	333
Vast.kiint.keskim.kulutus	4372	144	360
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	117 - 172	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	22,2	1,78
Edellisen vuoden kulutus	23,0	1,85
Vast. kiint. keskim. kulutus	48,46	3,9
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	1,32 - 6,5	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET