

(4229) ASO/KOSKENMÄENTIE 1


Koskenmäentie 1, 04300 TUUSULA

KIINTEISTÖNUMERO:	4229
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	Keskitetty poisto
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	6500 m ³
RAKENNUSVUOSI:	1996
ASUKKAITA:	43 (04/2018)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-5/2018	129,7	2,5 %	126,2	-2,4 %
1-5/2017	126,5		129,3	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	256,7	39,5
Edellisen vuoden kulutus	247,7	38,1
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	253,2	38,9
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	257,2	39,6
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	263,3	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	33-48	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-5/2018	774,5	5,2 %
1-5/2017	736,3	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-5/2018	7,6	2 %
1-5/2017	7,4	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yönsähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yönsähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	1806,9	113	278
Edellisen vuoden kulutus	1752,9	110	270
Vast.kiint.keskim.kulutus	2178	139	348
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	111 - 167	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	15,4	2,37
Edellisen vuoden kulutus	15,2	2,34
Vast. kiint. keskim. kulutus	22,7	3,49
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,18 - 4,82	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET

KL-VESI: JÄÄHTYMINEN ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI, KK: 4,5