

(4229) ASO/KOSKENMÄENTIE 1


Koskenmäentie 1, 04300 TUUSULA

KIINTEISTÖNUMERO:	4229
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	Keskitetty poisto
KIINTEISTÖTYYPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	6500 m <sup>3</sup>
RAKENNUSVUOSI:	1996
ASUKKAITA:	48 (12/2017)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-1/2018	31,2	-3,7 %	34,1	-1,3 %
1-1/2017	32,4		34,6	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus  
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	253,0	38,9
Edellisen vuoden kulutus	247,7	38,1
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	256,0	39,4
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	257,2	39,6
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	263,3	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	33-48	kWh/Rm <sup>3</sup>


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m <sup>3</sup>	Muutos
1-1/2018	178,4	10,9 %
1-1/2017	160,8	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi  
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-1/2018	2,0	-16,2 %
1-1/2017	2,3	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yösähkö  
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yösähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m <sup>3</sup>	l/as/vrk	l/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	1822,8	120	280
Edellisen vuoden kulutus	1752,9	110	270
Vast.kiint.keskim.kulutus	2432	139	348
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	111 - 167	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	14,2	2,18
Edellisen vuoden kulutus	15,2	2,34
Vast. kiint. keskim. kulutus	22,7	3,49
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,18 - 4,82	kWh/Rm <sup>3</sup>

HUOMAUTUKSET