

**(4407) ASO/ELONIEMENKATU 2-4**


Eloniemenkatu 2-4, 08150 LOHJA

KIINTEISTÖNUMERO:	4407
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	Keskitetty poisto
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	13147 m <sup>3</sup>
RAKENNUSVUOSI:	1995
ASUKKAITA:	90 (10/2017)

**1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh**

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-11/2017	513,3	0,9 %	529,0	3,9 %
1-11/2016	508,8		509,0	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus  
Seurantavuoden kulutus



**1.2 Lämpöenergian vuosikulutus**

	MWh	kWh/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	585,7	44,5
Edellisen vuoden kulutus	576,8	43,9
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	601,4	45,7
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	583,4	44,4
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	586,2	44,6
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	36,1-53,1	kWh/Rm <sup>3</sup>


**1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen**



**2.1 Veden kuukausikulutukset**

Ajanjakso	m <sup>3</sup>	Muutos
1-11/2017	3624,6	-1,2 %
1-11/2016	3666,8	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi  
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



**3.1 Sähkön kuukausikulutukset**

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-11/2017	54,1	3,1 %
1-11/2016	52,5	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö  
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



**2.2 Veden vuosikulutus**

	m <sup>3</sup>	l/as/vrk	l/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	3953,2	132	301
Edellisen vuoden kulutus	3996,5	139	304
Vast.kiint.keskim.kulutus	5057	154	432
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	125 - 183	l/as/vrk	

**3.2 Sähkön vuosikulutus**

	MWh	kWh/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	60,0	4,57
Edellisen vuoden kulutus	58,4	4,44
Vast. kiint. keskim. kulutus	51,98	3,95
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,12 - 5,81	kWh/Rm <sup>3</sup>

**HUOMAUTUKSET**

**KL-VESI: JÄÄHTYMINEN ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI, KK: 7**