

(4523) ASO/TAKANIITYNTIE 18


Takaniityntie 18, 05810 HYVINKÄÄ

KIINTEISTÖNUMERO:	4523
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	4550 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2000
ASUKKAITA:	42 (05/2017)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-5/2017	96,5	1,6 %	101,1	1,9 %
1-5/2016	95,0		99,2	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	192,8	42,4
Edellisen vuoden kulutus	187,6	41,2
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	197,4	43,4
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	195,0	42,9
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	179,5	39,4
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	33,4-45,5	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-5/2017	795,9	27,6 %
1-5/2016	623,8	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-5/2017	4,2	-8,7 %
1-5/2016	4,6	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	1980,9	127	435
Edellisen vuoden kulutus	1718,2	128	378
Vast.kiint.keskim.kulutus	2146	140	339
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	115 - 165	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	9,8	2,14
Edellisen vuoden kulutus	10,3	2,26
Vast. kiint. keskim. kulutus	16,51	3,63
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	1,47 - 5,8	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET

VESI: KULUTUKSEN MUUTOS ON SUURI

MUISTILAPPU

Lisätty	Käyttäjä	Huomio
12.5.2017	Rantala Mika	Asukasmäärän muutos 4/2016->35 4/2017-> 43 näkyy veden kokonaiskulutuksen nousussa